



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00457/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Гринсолюшн». ОГРН 1167746721229, ИНН 9705072593. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, Проспект Волгоградский, дом 28А, пом I, этаж 3, комната 1, телефон: +74993978486, адрес электронной почты: info@gnsn.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Гринсолюшн». ОГРН 1167746721229, ИНН 9705072593. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, Проспект Волгоградский, дом 28А, пом. I, этаж 3, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141112, Россия, Московская область, город Щелково, улица Московская, дом 33А, строение 1.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плиты теплоизоляционные фибролитовые на портландцементе, марки СЕЛЕНИТ (CELENITH), применяемые в зданиях и сооружениях, толщиной от 15 мм до 35 мм, плотностью от 480 кг/м<sup>3</sup> до 550 кг/м<sup>3</sup>, окрашенные с одной стороны водно-дисперсионной краской, выпускаемые по ТУ 23.65.11-001-03776793-2018 «Плиты тепло-и звукопоглощающие фибролитовые на портландцементе СЕЛЕНИТ (CELENITH)».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.65.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6808 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 3180/М-22 от 15.11.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ123-283.22-01 от 21.10.2022 г. Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94. Группа по дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. Группа по токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96.  
Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности не выше 75 % в горизонтальном положении. Срок годности - 12 месяцев при соблюдении условий хранения.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.11.2022 г. по 15.11.2027 г.



И.П. Руководитель  
заместитель руководителя)  
органа по сертификации

эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Смолин Павел Юрьевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))